


OA.053.7.2015

Pan  
Marek Michalik  
Radny Rady Miejskiej w Łodzi



**Wiceprezydent Miasta Łodzi**

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 (42) 638 41 11  
fax +48 (42) 638 44 17  
e-mail: k.piatkowski@uml.lodz.pl  
www.lodz.pl

*Marek Michalik*  
Radny

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, zgłoszoną podczas obrad VII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 25 lutego 2015 r., w sprawie prawidłowości wykonania boiska do koszykówki w Parku im. Adama Mickiewicza, uprzejmie informuję:

Przebudowa boiska do koszykówki została wykonana zgodnie z projektem, który zakładał powierzchniowe odwodnienie płyty boiska dzięki ukształtowaniu jej spadków w kierunku południowym i zachodnim, na sąsiadujące z boiskiem trawniki. Pierwotne nachylenie boiska było zgodne z poprzecznym spadkiem terenu w obrębie doliny Sokołówki i wynosiło 2,7% w kierunku południowym. Warunkiem prawidłowego wykonania nowej nawierzchni było jej wypoziomowanie, co uzyskano poprzez podniesienie południowej części boiska o ok. 0,5 m oraz odpowiednie ukształtowanie skarp od strony wschodniej i południowej.

W ramach umowy wykonawca prac budowlanych został zobowiązany m.in. do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Zgodnie z wykonanymi pomiarami, uzyskane spadki wskazują na obniżanie się nawierzchni boiska w kierunku przyległych trawników, co umożliwi skuteczne i zgodne z projektem odprowadzenie wody opadowej i roztopowej na powierzchnie chłonne.

Wypoziomowanie powierzchni boiska, które znajduje się na stoku o niewielkim, ale zauważalnym skłonie ku alei wjazdowej do parku, daje efekt złudzenia optycznego wyniesienia południowej krawędzi boiska, potęgowanego ukształtowaniem skarp. Ww. pozorny defekt był zauważony podczas odbioru prac i sprawdzony metodą roboczą, upewniając Zamawiającego co do poprawności wykonanych prac. Fakt ten w późniejszym czasie potwierdził powykonawczy pomiar geodezyjny.

Całość wykonanych prac przy przebudowie boiska do koszykówki jest objęta 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia protokolarnego odbioru robót. Podlegają



jej również usterki w nawierzchni, np. ewentualne ugięcia powierzchni, utrudniające odprowadzenie wody. Aktualnie stan boiska podlega systematycznej obserwacji dokonywanej w ramach rutynowych kontroli przez jego administratora – Zarząd Zieleni Miejskiej.

*Z poważaniem*

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**

*Krzysztof Piątkowski*

**Krzysztof PIĄTKOWSKI**

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi