

Łódź, dnia 14 marca 2015 r.

DOA-OP-II.0003.193.2015

**Pan
Marcin Zalewski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, zgłoszoną w okresie międzysesyjnym w dniu 5 marca 2015 r., przekazuję następujące informacje:

- po usunięciu awarii wodociągu w ulicy Tymienieckiego, która wydarzyła się w nocy z 13 na 14 lutego br., konstrukcja jezdni została przywrócona do stanu pierwotnego. Do dnia 11 marca br. usunięto także drobne kruszywo używane do posypywania nowołożonej nawierzchni asfaltowej. Natomiast chodnik, który częściowo uległ uszkodzeniu w trakcie demontażu podczas usuwania awarii, został odtworzony z nowych płyt oraz z kilku starych płyt, pękniętych, które zostaną wymienione do czasu końcowego odbioru pasa drogowego, to jest do dnia 15 maja br.,
- zabrudzenie ulicy Tymienieckiego oraz uszkodzenia chodników nie były następstwem awarii wodociągowej oraz jej usuwania. Powodowane one są: przejazdami samochodów na okoliczne działki niezabudowane, w wyniku których przenoszony jest na jezdnię grunt oraz parkowaniem samochodów, co powoduje niszczenie chodników oraz stwarza utrudnienia w ich oczyszczaniu oraz oczyszczaniu jezdni,
- ścieki deszczowe z ul. Tymienieckiego odprowadzane są do kanału ogólnospławnego znajdującego się w tej ulicy. Zgodnie z dokumentacją przepustowość kanału jest wystarczająca dla potrzeb przyjęcia ścieków sanitarnych i deszczowych. Zakłócenia w odbiorze spływów deszczowych wynikają ze zbyt małej liczby wpustów deszczowych, jednak w bieżącym roku nie są planowane prace w tym zakresie.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi



Tomasz TRELA

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- Wydział Organizacyjno - Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji.