

Łódź, dnia 4 maja 2015 r.



ZDiT-DO.0511.181.2015

**Wiceprezydent Miasta Łodzi**

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 08  
fax: +48 42 638 42 14  
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl  
www.uml.lodz.pl

Pani  
Paulina Setnik  
Radna  
Rady Miejskiej w Łodzi

W związku z interpelacją złożoną przez Panią Radną podczas obrad X sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 22 kwietnia 2015 r., dotyczącej remontu nawierzchni chodników wraz z krawężnikami na ul. Józefów uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona Pani Radnej do dnia 19 maja 2015 r.

Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ





ZDI-DO.0511.181.2015

Pani  
Paulina Setnik  
Radna  
Rady Miejskiej w Łodzi

*Stanisław Jędrzej*

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 08  
fax: +48 42 638 42 14  
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl  
www.uml.lodz.pl

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Panią Radną podczas obrad X sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 22 kwietnia 2015 r., dotyczącą remontu nawierzchni chodników wraz z krawężnikami na ul. Józefów uprzejmie informuję, że istniejące ciągi piesze nie wymagają remontu.

W chwili obecnej, po inwestycji zrealizowanej w 2010 r., tylko część ul. Józefów zlokalizowana na gruntach skierowanych zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu w kierunku ul. Rzgowskiej posiada pełne uzbrojenie podziemne, w tym kanalizację deszczową. W ramach ww. zadania na wskazanym odcinku drogi wybudowano nową nawierzchnię bitumiczną oraz wymieniono lub uzupełniono miejscowo krawężniki drogowe i chodnik położony po północnej stronie jezdni. Po południowej stronie nie ma ciągu pieszego.

W drugiej części ul. Józefów, położonej na terenach nieuzbrojonych, których spadki skierowane są w kierunku ul. Bieszczadzkiej, chodniki nie zostały wybudowane, ponieważ zachowane gruntowe pobocze tej drogi jest jedynym miejscem (poza przyległymi do drogi nieruchomościami niezabudowanymi), które może przyjąć wody opadowe spływające z nawierzchni bitumicznej jezdni. Wybudowanie we wskazanej lokalizacji ciągów pieszych i zamknięcie ich krawężnikami zablokuje odpływ wody z jezdni i w konsekwencji, w okresach intensywnych i długotrwałych opadów, spowoduje zalanie nowego chodnika oraz terenów przyległych do drogi. W tej sytuacji, do czasu zakończenia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na całej długości ul. Józefów, istniejący stan drogi powinien zostać zachowany. Rozbudowa nawierzchni drogowej w ul. Józefów wraz z budową chodników będzie możliwa po wprowadzeniu zadania do planów inwestycyjnych Miasta. Ze względu na konieczność ukończenia już rozpoczętych inwestycji w chwili obecnej nie ma możliwości wskazania terminu przebudowy ul. Józefów.

*Ireneusz Jabłoński*  
Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ