

Łódź, dnia 16 września 2015 r.

DOA-OA-II.0003.99.2015

**Pan
Bartłomiej Dyba-Bojarski**

**Pan
Rafał Markwant**

**Radni
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację Panów Radnych zgłoszoną w dniu 3 września 2015 r., dotyczącą pożaru kościoła pod wezwaniem św. Doroty w Mileszkach, informuję, iż w trakcie prowadzenia w dniu 31 sierpnia 2015 r. akcji gaśniczej kościoła ciśnienie wody w lokalnej sieci wodociągowej było wystarczające dla zaopatrzenia w wodę sprzętu przeciwpożarowego, co potwierdzają zapisy lokalnego monitoringu. Pomimo braku zgłoszeń o problemach w zaopatrzeniu w wodę do celów gaśniczych w czasie prowadzenia akcji gaśniczej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. skierował na miejsce pożaru własny zespół pogotowia wodociągowego, który znajdował się w gotowości do przeprowadzenia, w razie potrzeby, regulacji sieci wodociągowej.

Jednostką odpowiedzialną za przeciwpożarowe zaopatrzenie miasta w wodę jest spółka ZWiK. Eksploatuje ona około 2000 km sieci wodociągowej, na której zlokalizowanych jest ponad 14 000 hydrantów przeciwpożarowych. Zgodnie z prawem hydranty te są przynajmniej raz w roku kontrolowane. W ostatnich latach nie było zastrzeżeń dotyczących ich stanu technicznego. Ciśnienie wody w łódzkich hydrantach praktycznie nie jest uzależnione od suszy, ponieważ zdolność produkcyjna w zakresie dostaw wody do miejskiej sieci wodociągowej znacznie przekracza potrzeby miasta, nawet w okresie największych susz i upałów.



Tomasz TREŁA

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji.