



ZDiT-DO.0511.293.2015

Łódź, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Pan
Włodzimierz Tomaszewski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 11
fax +48 (42) 638 44 17
e-mail: k.piatkowski@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

Włodzimierz Tomaszewski

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 lipca 2015 r., dotyczącą bezpieczeństwa podróżnych na trasie tramwajowej umieszczonej na wsporniku uprzejmie informuję, że zasady jakie powinny spełniać obiekty kolejowe określają Polska Norma PN-K-92009 *Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.*, która przewiduje pozostawienie wolnej przestrzeni do ewakuacji o szerokości 50 cm, oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określające 75 cm szerokość przestrzeni ewakuacyjnej. Na estakadzie na trasie W-Z zaprojektowano chodnik rewizyjny o szerokości 90 cm. Odległość między rozporami na wiadukcie wynosi 12,70 m i jest wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania.

W projekcie estakady uwzględniono obciążenie wyjątkowe w postaci pojazdu o masie 40 ton poruszającego się zarówno po płycie pomostu jak i kapie przy barierze. W związku z czym wozy techniczne czy pojazdy ratownicze bez trudu będą mogły realizować działania zarówno z terenu nad tunelem i wiaduktami jak i z poziomu estakady. Przepisy nie wymagają przygotowania, dla tego typu obiektów, specjalnej procedury ratowniczej. Akcje przeprowadzane są przez wykwalifikowane jednostki, szkolone w celu udzielania pomocy w różnych warunkach. Nie wymaga się również opiniowania projektu budowli wiaduktu przez Pogotowie Ratunkowe i Państwową Straż Pożarną. Mimo to ZDiT po konsultacji z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi dotyczącą przedmiotowego obiektu otrzymał opinię pozytywną. Jednocześnie projekt rozbudowy i modernizacji trasy tramwaju w relacji wschód-zachód został pozytywnie zaopiniowany, na etapie uzgadniania stałej

organizacji ruchu, przez Komendę Miejską Policji w Łodzi i Zarządcę Ruchu oraz Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

v. podtrzymanie

Wiceprezydent Miasta Łodzi

Krzysztof Piątkowski

Krzysztof PIĄTKOWSKI

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

Łódź, dnia 23 lipca 2015 r.

ZDiT-DO.0511.293.2015

~~Pan
Włodzimierz Tomaszewski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi~~

W związku z interpelacją złożoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 14 lipca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa podróżnych na trasie tramwajowej umieszczonej na wsporniku wykonywanym na Trasie W-Z uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona Panu Radnemu w terminie do dnia 25 września 2015 r.

Wiceprezydent Miasta Łodzi



Krzysztof PIĄTKOWSKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ