



ZDiT-DO.0511.334.2015

Łódź, dnia 29 września 2015 r.

Panowie
Sebastian Bulak
Marcin Zalewski

Radni
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 08
fax: +48 42 638 42 14
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

Stanisław Paweł

W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację Panów Radnych znak: ZDiT-DO.303.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., dotyczącą zalania betonem kanału kanalizacji w al. Piłsudskiego uprzejmie informuję, że w powyższej sprawie w dniu 1 września 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zarządu Dróg i Transportu, Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz Mostów-Łódź S.A., z którego została sporządzona notatka służbowa (w załączeniu).

Wyboru firmy RADICAL Piotr Brakowiecki z Zielonki dokonano po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji z czterema wykonawcami. Firma RADICAL zaoferowała najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia, wynoszącą 479,7 tys. zł brutto.

Szkodę ZWiK zgłosił w dniu 27 listopada 2014 r. do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. - ubezpieczyciela firmy Mosty-Łódź S.A.

Ireneusz Jabłoński
Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ
- 3/ Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ


Łódź, dnia 01.09.2014 r.

**Notatka służbowa spisana na okoliczność awarii kolektora
ogólnospławnego J I w ul. Piłsudskiego na odcinku ulic
Sienkiewicza / Kilińskiego na wysokości Centrum Handlowego –
Galeria Łódzka.**

1. W dniu 28.08.2014 r. podczas wykonywanej przez ZWiK Sp. z o.o. kontroli kolektora J I w ul. Piłsudskiego na odcinku ulic Sienkiewicza / Kilińskiego, (w którym są podwieszane światłowody) wykryto niedrożność w/w kolektora i brak odpływu ścieków.
2. W dniu 29.08.2014 r. na zlecenie firmy Mosty – Łódź, ZWiK Sp. z o.o. wypompował ścieki z w/w kolektora i wykonał inspekcję TV celem ustalenia przyczyny niedrożności kolektora.
3. W wyniku wykonanej inspekcji TV stwierdzono zabetonowanie kolektora na długości około 80 m, na wysokości Galerii Łódzkiej, prawdopodobnie podczas wylewania ścian szczelinowych pod tunel budowanej trasy WZ.
4. Dalsze ustalenia zostaną podjęte po wizji w terenie w dniu dzisiejszym o godzinie 13.
5. Termin następnego spotkania będzie ustalony po wizji w terenie.

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

- | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---|
| 1. Pan Edward Józwiak | - | ZWiK Sp. z o.o. | - |
| 2. Pan Tomasz Kubiak | - | ZWiK Sp. z o.o. | - |
| 3. Pan Jarosław Graszka | - | ZWiK Sp. z o.o. | - |
| 4. Pan Adam Czarny | - | Mosty Łódź | - |
| 5. Pan Marek Skarzewski | - | ŁSI Sp. z o.o. | - |
| 6. Pan Sylwia Jaśkiewicz | - | ZDiT | - |
| 7. Pan Sławomir Mikołajczyk | - | ZDiT | - |
| 8. Pan Jakub Oczkowski | - | Mosty Łódź | - |
| 9. Pan Maciej Jencz | - | ZDiT | - |





ZDiT-DO.0511.334.2015

Łódź, dnia 16 września 2015 r.

Panowie
Sebastian Bulak
Marcin Zalewski

Radni
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 08
fax: +48 42 638 42 14
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

Szanowni Panowie,

W związku z interpelacją złożoną przez Panów Radnych w okresie międzysesyjnym w dniu 3 września 2015r. dotyczącą uzupełnienia odpowiedzi na interpelację znak: ZDiT-DO.0511.303.2015 z dnia 25 sierpnia br. w sprawie zalania betonem kanału kanalizacji w al. Piłsudskiego uprzejmie informuję, że z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie, odpowiedź zostanie udzielona Panom Radnym do dnia 30 września 2015 r.

Ireneusz Jabłoński
Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ