

Łódź, dnia 17 lutego 2016 r.

ZDiT-DO.0511.40.2016



Pan
Marcin Zalewski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 16
fax +48 42 638 42 16
t.trela@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

Tomasz Trela

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 5 lutego 2016 r. dotyczącą poprawy wykonania poręczy w przejściu podziemnym na al. Piłsudskiego na wysokości Wifamy uprzejmie informuję, że przejścia podziemne traktowane są jako tunele komunikacyjne i podlegają warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zgodnie z ww. przepisami poręcz na schodach lub pochylniach znajdujących się przy ścianie przyczółka oraz na ekranach przeciwhałasowych powinna być przymocowana do ściany w odległości nie mniejszej niż 5 cm, a szerokość poręczy powinna wynosić przy zabezpieczeniu ruchu pieszych nie mniej niż 6 cm. W przejściach podziemnych zastosowano średnicę 8,8 cm, co spełnia wymagania techniczne.

Odnośnie wysokości zamontowania omawianych urządzeń informuję, że zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla schodów posiadających obustronne balustrady na krawędzi, minimalna wysokość do pochwytu wynosi 1,1 m.

Dodatkowo należy podkreślić, że z uwagi na zapewnienie dostępności do komunikacji tramwajowej dla osób z dysfunkcjami ruchu wybudowano windy, a występujące awarie mają charakter incydentalny i są usuwane niezwłocznie.

Tomasz Trela
Tomasz TRELA

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ