

Łódź, dnia 3 października 2016 r.

DOA-OA-II.0003.701.2016

**Pani  
Karolina Kępka  
Radna Rady Miejskiej w Łodzi**

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej wniesioną podczas obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 21 września 2016 r. dotyczącą wymiany okna w budynku przy ul. Długosza 22, w którym mieszczą się siedziby Rady Osiedla Koziny i Administracji Nieruchomościami „Nasz Dom” uprzejmie informuję, że po interwencji Pani Radnej Zarząd Lokali Miejskich przeprowadził ocenę stanu technicznego tego okna.

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że znajduje się ono na klatce schodowej, otwiera się do wewnątrz i jest w dostatecznym stanie technicznym, a więc nie kwalifikuje się do wymiany. Obecnie należy dopasować skrzydła okienne, uzupełnić kit szklarski, klamkę okienną, naprawić zewnętrzny metalowy okapnik i pomalować. Powyższe prace Zarząd Lokali Miejskich wykona do końca listopada 2016 roku. Po upływie roku Zarząd Lokali Miejskich dokona ponownej oceny stanu technicznego stolarki i zależnie od wyników dokonanych ustaleń podjęte zostaną stosowne decyzje.



**Ireneusz JABŁOŃSKI**

Do wiadomości

- Pana Tomasza Kacprzaka  
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
- Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego  
Departamentu Obsługi i Administracji  
Urzędu Miasta Łodzi