

Łódź, dnia 21 października 2016 r.



DOA-OA-II.0003.746.2016

Pan

Radosław Marzec

Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 14
fax +48 42 638 42 17
www.uml.lodz.pl

W odpowiedzi na interpelację, złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 6 października 2016 r., w sprawie naprawy windy w budynku Hali Sportowej Wielofunkcyjnej w Łodzi przy ul. ks. Skorupki 21 uprzejmie informuję, iż nastąpiło techniczne zużycie urządzenia. Winda, instalowana w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, wymaga generalnego remontu, który jest nieopłacalny lub wymiany na nowe urządzenie.

Ekspertyza stanu technicznego z dnia 29 marca 2016 r. wykonana przez Spółkę Windpol, zgodnie z normą PN-EN 81-2, wypadła negatywnie. Wskazany w opracowaniu koszt przywrócenia urządzenia do eksploatacji skalkulowany został na minimalną kwotę 45 000 zł. Kwota ta obejmuje wymianę agregatu hydraulicznego z blokiem zaworowym, silnikiem i pompą oraz system sterowania dźwigu wraz z tablicą sterową. Wskazany zakres niezbędnych prac nie zagwarantowałby przywrócenia urządzenia do bezpiecznego użytkowania w dłuższym okresie czasu, a tym samym niewystarczające było uzasadnienie wydatkowania środków publicznych na mało efektywny remont. Ponadto konkluzja opinii wskazuje, iż ekonomicznie uzasadniona jest wymiana dźwigu hydraulicznego na nowe urządzenie, którego koszty kształtują się na poziomie minimum 150 000,00 zł (dane z kwietnia 2016 roku.).



W kontekście powyższego istotną informacją jest, iż niezbędne środki finansowe na wymianę urządzenia ujęte są w budżecie Ośrodka na 2017 rok i niezwłocznie po



uruchomieniu oraz przeprowadzeniu stosownego postępowania przetargowego, problem zostanie rozwiązany kompleksowo.

Potrzeba wymiany dźwigu osobowego w Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 jest jednym z wielu niezbędnych elementów składających się na modernizację całego obiektu. Faktem jest, że niesprawną windę stanowi dodatkowe utrudnienie, szczególnie dla osób niepełnosprawnych a także osób z ograniczeniem ruchowym. Wskazać jednak należy, iż Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie dysponował w 2016 roku środkami finansowymi pozwalającymi na dokonanie naprawy urządzenia a tym bardziej na jego wymianę.

Reasumując przedłużający się okres wyłączenia z eksploatacji windy w budynku użyteczności publicznej wymagał kompleksowego rozwiązania i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta. W związku z powyższym nie było to zaniechanie lub zaniedbanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie obiektu i nie może być zakwalifikowane jako podstawa do nałożenia kary wynikającej z kodeksu pracy.


Wiceprezydent Miasta Łodzi

Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny
- a/a.