

Łódź, dnia 21 października 2016 roku

DOA-OA-II.0003.772.2016


**Pani  
Marta Wandzel  
Radna  
Rady Miejskiej w Łodzi**

Odpowiadając na pisemną interpelację wniesioną przez Panią Radną w okresie międzysesyjnym w dniu 17 października 2016 roku w sprawie wymiany okien w lokalu nr ■ przy ul. Więckowskiego ■ w Łodzi, którego najemcą jest pani ■ informuję, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 21 października 2016 roku wizji lokalnej ustalono, że przedmiotowa stolarka nie kwalifikuje się do wymiany.

W omawianym lokalu wbudowane są cztery zespolone okna drewniane - trzy dwurzędowe czterodzielne oraz jedno trójdzielne z lufcikiem uchylnym łukowym. Na skrzydłach okiennych i ościeżnicach brak śladów korozji biologicznej, okapniki stabilne i prawidłowo zamontowane. Stolarka wymaga dopasowania. Okna są pomalowane, na szybach zewnętrznych brak w kilku miejscach okitowania. W świetle obowiązujących przepisów ww. prace konserwacyjne należą do obowiązków najemcy.

Ponadto informuję, że przedmiotowy lokal ogrzewany jest z sieci miejskiej. W dniu kontroli temperatura pomieszczeń wynosiła 24,4<sup>0</sup>C, a wilgotność 40%.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**



**Krzysztof PIĄTKOWSKI**

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Kacprzak  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny  
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi