



Łódź, dnia 10 października 2016 r.

Znak pisma ZLM/TON/2833/2016

Pani [REDACTED]
ul. Ceglana [REDACTED] m [REDACTED]
91 - 449 Łódź

Dotyczy: podania w sprawie wentylacji w lokalu

W odpowiedzi na podanie z dnia 13.09.2016 r. w sprawie wytypowania przewodu wentylacyjnego do zapewnienia wentylacji w kuchni Zarząd Lokali Miejskich informuje że, jesteśmy w posiadaniu opinii kominiarskiej Nr 2754 z dnia 10.12.2015 r. wykonanej przez Zakład Usług Kominiarskich „Kominiarz” z której wynika, że w budynku występuje niedostateczna ilość przewodów kominowych. Informuję że podczas wizji przeprowadzonej w lokalu wyraziła Pani wolę wykonania przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego na zewnątrz budynku. Zarząd Lokali Miejskich wyraża zgodę na wykonanie tymczasowego przewodu wentylacyjnego poprowadzonego na elewacji budynku pod warunkami:

1. Prace będą wykonane:

- we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa regresu do Zarządu Lokali Miejskich
- przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane
- z zachowaniem praw osób trzecich
- przewód wentylacyjny powinien mieć długości co najmniej 2,50 mb z rur i kształtek dwuciennych izolowanych
- przewód wentylacyjny powinien posiadać daszek przeciwdeszczowy oraz trójnik z odkraplaczem i obejmę mocującą przewód
- oddalony możliwie jak najdalej okien

2. Za ewentualne następstwa prowadzonych robot lub ich wykonania ponosić będzie Pani całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną.


Sprawę prowadzi
Alina Malinowska
E mail: a.malinowska@zlm.lodz.pl
Tel 42 656 12 45
RON 3 ul. Przemysłowa 7

Kierownik Wydziału
Technicznej Obsługi Nieruchomości

Tadeusz LUK

Wydział Technicznej Obsługi Nieruchomości +48 42 654 11 14

91-024 Łódź, ul. Wielkopolska 53



ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

ton@zlm.lodz.pl

+48 801 500 150

REGON 383 752 545

www.zlm.lodz.pl

NIP 725-212-22-32