

Marek Zelenka

Łódź, dn. 16. 11. 2016 r.

Redny Rady Mijskiej w Łodzi

Hanna Zdanowska
Przewodnicząca Miasta Łodzi

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W imieniu Pani [REDACTED] zamieszkałej przy ulicy
Nowot [REDACTED] w [REDACTED] zwracam się z prośbą o wyjaśnienie
sytuacji opisanej w załączonej opinii kominiarskiej
nr 158/2013.

Aktualnie Pani [REDACTED] dzieli ^{szyb} ~~otwór~~ wentylacyjny z
funkcyjnym poniżej cukiernią.

Z góry dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu tej
sytuacji.

Z poważaniem:

Marek Zelenka

W wyniku przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w 20 02 ul. MARIOT nr.
Dotycząca mieszkania Nr. obywatela
Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

ANTONIEGO RUSKA.

URZĄD MIASTOJA WODZKI
DEPARTAMENT PRACY PUBLICZNEGO
WYDZIAŁ URZĄDOWY
90-928 Łódź, ul. Piłsudskiego 104

1. Wskazanie miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączeń
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje

1. Przewód(y) Nr..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczony(e) do podłączenia

MOJĄC DO GAZU "KONDENSACYJNY" z WENTYLACJĄ KOTŁOWNI

2. Urządzenie(a) podłączone jest(są) prawidłowo-nieprawidłowo

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn.....

W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: **zainstalować wg rysunku na odwrocie opinii**

Inne UWAGI. *ZAINSTALOWAĆ SYSTEM KOMINOWY ROZDZIELNY DO KOTŁA DO GAZU
ZAMONTOWAĆ WENTYLACJĘ PEKOPH SŁONIK ALL WR 8 JEST ZŁE PODŁĄCZENIE
i USUNĄĆ ANTENĘ SATELITARNA z KOMINA*

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./Dz.U.Nr.89,poz.414/ oraz Ustawę o Ochronie ppoż. z dnia 24.08.1991 r./Dz.U.Nr.81,poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U.Nr.92,poz.460/ obowiązujące na dzień 01.01.1995 r.

Opinię sporządzono w **3** egzemplarzach z przeznaczeniem po **1** egz. dla **J / W**.....
ZAKŁAD GAZOWNICZY....., KOL-KOMIN.....

Potwierdzenie odbioru opinii :
Dnia *16.07.2013* podpis.....

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

Antoni Rusek
Mistrz Kominarski
Antoni Rusek
(pieczęć i podpis) 1583