

Łódź, dnia 16 stycznia 2017 r.

**Sebastian Bulak**

**Radny Rady Miejskiej w Łodzi**


**Pani**

**Hanna Zdanowska**

**Prezydent Miasta Łodzi**

### **INTERPELACJA**

**w sprawie nie uruchomienia przez MOSiR Lodowisk przenośnych, pomimo rozpoczęcia ferii zimowych**



W poniedziałek 16 stycznia 2017 r. rozpoczynają się w Łodzi ferie zimowe. Na początku ferii MOSiR uruchamiał lodowiska przenośne. Niestety, w tym roku zostaną one otwarte z opóźnieniem. Z facebooka MOSiR-u wynika, że przyczyną opóźnienia jest awaria zasilania. Mając powyższe na uwadze zwracam się do Pani Prezydent z następującymi pytaniami:

- 1) Na czym polega awaria zasilania, która uniemożliwiła otwarcie lodowisk przenośnych?
- 2) Kiedy została wykryta awaria zasilania?
- 3) Kto odpowiada w MOSiR za uruchomienie lodowisk przenośnych?
- 4) Kiedy została podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej do agregatów chłodniczych znajdujących się na lodowiskach (proszę o podanie dokładnej daty) oraz kiedy nastąpiło podłączenie zasilania tych urządzeń?
- 5) Od kiedy lodowiska przenośne na Stawach Jana i Wodnym Raju będą uruchomione (proszę o podanie dokładnej daty)?
- 6) Kiedy w 2016 r. uruchomiono lodowiska przenośne na Stawach Jana i Pływalni „Wodny Raj”. Proszę o podanie dokładnej daty (tj. dzień, miesiąc, rok), uruchomienia każdego z tych lodowisk.
- 7) Kiedy w 2016 r. wykonano okresowe badanie instalacji elektrycznych na Lodowiskach przenośnych uruchomionych na „Stawach Jana” i Pływalni „Wodny Raj” oraz sporządzono protokoły z badań okresowych instalacji elektrycznych na tych obiektach. Proszę o podanie dokładnej daty (tj. dzień, miesiąc, rok)- sporządzenia każdego z protokołów.

- 8) Czy wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych na Obiektach MOSIR w 2016 r. w tym na Lodowiskach przenośnych, było zlecone firmie zewnętrznej? Jeśli tak, to proszę o podanie dokładnej daty zawarcia w 2016 r umowy z tą firmą, okresu jej obowiązywania oraz załączenie do niniejszej interpelacji harmonogramu wykonywania przeglądów, jeśli był on załącznikiem do tej umowy oraz kserokopii tej umowy?
- 9) Kiedy w 2017 r. wykonano okresowe badanie instalacji elektrycznych na Lodowiskach przenośnych uruchomionych na „Stawach Jana” i Pływalni „Wodny Raj” oraz sporządzono protokoły z badań okresowych instalacji elektrycznych na tych obiektach. Proszę o podanie dokładnej daty (tj. dzień, miesiąc, rok)- sporządzenia każdego z protokołów.
- 10) Czy wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych na Obiektach MOSIR w 2017 r. w tym na Lodowiskach przenośnych, było zlecone firmie zewnętrznej? Jeśli tak, to proszę o podanie dokładnej daty zawarcia w 2017 r umowy z tą firmą, okresu jej obowiązywania oraz załączenie do niniejszej interpelacji harmonogramu wykonywania przeglądów, jeśli był on załącznikiem do tej umowy oraz kserokopii tej umowy?
- 11) Jakie wynagrodzenie brutto zapłacił MOSIR firmie zewnętrznej wykonującej przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych na Obiektach MOSiR w 2016 r ?
- 12) Czy MOSIR zatrudnił w 2015 r pracownika posiadającego uprawnienia do wykonywania pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznych? Jeśli tak, to:
  - a) czy pracownik ten wykonywał w 2015 r na rzecz MOSIR pomiary elektryczne i sporządzał z nich stosowne protokoły?
  - b) czy jego wynagrodzenie brutto w 2015 r. było niższe czy wyższe od kwoty zapłaconej wykonawcy zewnętrznemu za wykonanie przeglądów elektrycznych w 2016 r.?. Jeśli było wyższe proszę o podanie rzędu wielkości np.: wynagrodzenie wykonawcy zewnętrznego za wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych w 2016 r było ponad 20 000 zł. wyższe niż wynagrodzenie brutto pracownika posiadającego uprawnienia do ich wykonywania, który pracował w MOSiR w 2015 r.

Ponadto bardzo proszę Panią Prezydent o zmobilizowanie swoich służb i pilne uruchomienie przenośnych lodowisk. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że od dziś trwają ferie zimowe i dzieci z niecierpliwością czekają na uruchomienie lodowisk. Niech Pani ich nie zawiedzie.

