

Łódź, dnia 7 lutego 2017 r.

URZĄD MIASTA ŁÓDZI

DOA-OA-II.0003.24.2017

Pan
Marcin Chruścik
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na pisemną interpelację Pana Radnego, złożoną w dniu 11 stycznia 2017 roku podczas obrad XL sesji Rady Miejskiej w Łodzi, w sprawie jakości wody dostarczanej do nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 96, uprzejmie informuję, że na terenie nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Konstantynowskiej 96 znajduje się studnia wiercona, niesprawną od 1983 r., z uwagi na zanieczyszczenie wody.

Woda do nieruchomości dostarczana była beczkowitzem przez PWIKOŁ. W latach dziewięćdziesiątych w ramach zadań inwestycyjnych na w/w nieruchomości została wykonana hydrofornia wraz ze stacją uzdatniania wody (filtr żwirowy). Przedmiotowa hydrofornia od początku jej użytkowania była objęta stałą konserwacją.

W związku z interwencjami Najemców w sprawie złej jakości wody, w ostatnim okresie wykonano czyszczenie zbiornika ciśnieniowego oraz wymianę warstw filtrujących z żwiru. Wykonane prace dały rezultat tylko na krótki czas. Woda nadal ma żółto-brunatny kolor, a w filtrze zbiera się brunatny osad. Ponadto budynek jak i pomieszczenie w którym znajduje się hydrofornia są w złym stanie technicznym. Mając na względzie powyższe do planu remontów na 2017 r. została zgłoszona potrzeba remontu przedmiotowej hydroforni.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na stwierdzenie przez SANEPID nieprzydatności wody do spożycia, zostało złożone do ZWIK Sp. z o.o. zamówienie na dostawę wody spożywczej beczkowitzem do odwołania.

Odnosząc się do kwestii podłączenia budynku do wodociągu miejskiego uzyskano informacje od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., zgodnie z którą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kolektora sanitarnego VA na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Krańcowej (Studnia nr 43) w Łodzi” na wysokości posesji nr 96 przy ul. Konstantynowskiej wybudowany będzie po stronie południowej ulicy kolektor sanitarny. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od ulicy Przygranicznej do posesji nr 107 w Łodzi” na wysokości posesji nr 96 po stronie północnej ulicy wybudowany zostanie wodociąg. Zakończenie prac montażowych na kolektorze sanitarnym na wysokości przedmiotowej nieruchomości wraz z odejściem bocznym do granicy działki nr 37 planowane jest na lipiec 2017 r., natomiast zakończenie całej inwestycji na wrzesień 2019 r. Zakończenie budowy wodociągu planowane jest na trzeci kwartał 2017 r. i przekazanie go do eksploatacji do końca 2017 r.

Reasumując powyższe, informuję, że Zarząd Lokali Miejskich podjął działania mające na celu wymianę urządzeń do uzdatniania wody w hydroforni i w razie konieczności wymianę zbiornika ciśnieniowego. Termin wykonania robót uzależniony jest od dostępności urządzeń uzdatniających wodę i planowany jest na przełom marca i kwietnia br.

Wiceprezydent Miasta Łodzi



Krzysztof Piątkowski

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Kacprzak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
2. aa

Łódź, dnia 24 stycznia 2017 r.

DOA-OA-II.0003.24.2017

Pan
Marcin Chruścik
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na pisemną interpelację Pana Radnego, złożoną w dniu 11 stycznia 2017 roku podczas obrad XL sesji Rady Miejskiej w Łodzi, w sprawie jakości wody dostarczanej do nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 96, z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych ustaleń, przedłużam termin udzielenia odpowiedzi do dnia 7 lutego 2017 r.

Wiceprezydent Miasta Łodzi
WICEPREZ

Krzysztof Piątkowski
Krzysztof Piątkowski

Do wiadomości:
1. Pan Tomasz Kacprzak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
2. aa