

DOA-OA-II.0003.30.2017

Pan
Sebastian Bulak
Radny Rady Miejskiej
w Łodzi

Szanowny Panie Radny

w odpowiedzi na interpelację, złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 16 stycznia 2017 r., w sprawie nie uruchomienia przez MOSiR lodowisk przenośnych, pomimo rozpoczęcia ferii zimowych, uprzejmie wyjaśniam:

Ad.1. Na lodowiskach przenośnych nastąpiła, wynikająca z wyeksploatowania technicznego, awaria kapilar chłodniczych, co doprowadziło do wycieku glikolu z instalacji chłodniczej. Była to awaria mechaniczna, nie mająca nic wspólnego z zasilaniem urządzeń energią elektryczną.

Ad.2. Awaria ujawniła się w piątek w dniu 13 stycznia 2017 r.

Ad.3. Za uruchomienie lodowisk odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych MOSiR, którym one podlegają, tj. kierownik Zespołu Obiektów Nr 2, kierownik-gospodarz pływalni „Wodny Raj” oraz pod względem obsługi administracyjno-prawnej Dział Techniczno - Inwestycyjny.

Ad.4. Umowa dystrybucyjna z PGE została podpisana 11 stycznia 2017 r. Tego samego dnia nastąpiło przekazanie skanów podpisanych umów do Wydziału Komunalnego UMŁ, w celu zgłoszenia do sprzedawcy energii elektrycznej Energa Obrót nowych punktów odbioru energii. Obowiązkiem powyżej wskazanego sprzedawcy było zgłoszenie do PGE Dystrybucja gotowości świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej niezbędnej do uruchomienia lodowisk przenośnych, gdyż od tego zależało podanie napięcia do obiektów przez PGE Dystrybucja. Energa Obrót zgłosiła wskazane

punkty dopiero po południu w dniu 13 stycznia br., a PGE podało napięcie 17 stycznia br.

Ad. 5. Lodowiska przenośne na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy Jana” oraz przy pływalni „Wodny Raj” zostały uruchomione 21 stycznia br.

Ad. 6. W poprzednim sezonie lodowisko przenośne na "Wodnym Raju" uruchomiono 16 stycznia 2016 r., natomiast lodowisko na "Stawach Jana" dnia 20 stycznia 2016 r.

Ad. 7. Okresowe badania instalacji elektrycznej na lodowiskach tymczasowych zlecono w lutym 2016 r. Protokoły z wykonanych przeglądów lodowisk na "Stawach Jana" i "Wodnym Raju" sporządzono dnia 06.02.2016 r.

Ad. 8. W roku 2016 okresowe przeglądy instalacji elektrycznej na terenie obiektów MOSiR Łódź, w tym na lodowiskach przenośnych, zlecono firmie zewnętrznej umową z dnia 10 lutego 2016 r. (umowa i harmonogram w załączeniu). Umowa przewidywała datę realizacji całej usługi do dnia 30 czerwca 2016 r.

Ad. 9. Bieżące badania instalacji elektrycznej lodowisk zlecono dnia 18 stycznia 2017 r. firmie zewnętrznej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokoły z przeglądów lodowisk na "Wodnym Raju" oraz "Stawach Jana" sporządzono dnia 18 stycznia 2017 r. Należy podkreślić, iż badanie można zlecić dopiero po podaniu napięcia do podlegającej badaniu WLZ.

Ad.10. MOSiR planuje zlecenie wykonania pomiarów instalacji elektrycznych we wszystkich administrowanych obiektach od marca 2017 r., z wyjątkiem lodowisk przenośnych. Dla tych obiektów, jak wskazano wyżej, przeprowadzono wymagane badania w dniu 18 stycznia br. Wykonawca pomiarów elektroenergetycznych zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert. Badania zostaną przeprowadzone na podstawie harmonogramu oraz zawartej umowy. Podkreślenia wymaga fakt, iż MOSiR we wszystkich administrowanych obiektach posiada aktualne przeglądy instalacji elektrycznych.

Ad.11. Zgodnie z zawartą w dniu 10.02.2016 r. umową, MOSiR Łódź za wykonane pomiary na swoich obiektach zapłacił wykonawcy kwotę 53 136 zł brutto. Usługa związana z umową obejmowała swoim zakresem:

- pomiar, badania i kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronowych;
- pomiar i kontrolę oświetlenia awaryjnego;
- kontrolę przeciwpożarową wyłączników prądu.

Ad.12. W roku 2015 MOSiR zatrudniał pracownika na ½ etatu, posiadającego uprawnienia do wykonywania pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznych.

- a) Zatrudniony pracownik wykonywał w 2015 r. na rzecz MOSiR pomiary elektryczne i sporządzał z nich stosowne protokoły;
- b) Wynagrodzenie brutto pracownika MOSiR było niższe od wartości brutto umowy zlecenia wykonania pomiarów, badań i kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych o kwotę 28 000,00 zł. Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż okres zatrudnienia pracownika wynosił dziesięć miesięcy, czyli niepełny rok. Kolejna umowa o pracę z pracownikiem odpowiedzialnym w roku 2015 za przeglądy instalacji elektrycznych nie została zawarta, gdyż nie udało się wypracować satysfakcjonujących obie strony warunków kontynuacji zatrudnienia.

Z poważaniem

Tomasz TRELA

Do wiadomości:

- Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny
- a/a.

Łódź, dnia 30 stycznia 2017 r.

Pan
Sebastian Bulak
Radny Rady Miejskiej
w Łodzi

Szanowny Panie Radny,

w związku z koniecznością dogłębnego przeanalizowania dokumentacji uprzejmie informuję, iż odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 16 stycznia 2017 r., zostanie przedstawiona Panu najpóźniej do dnia 10 lutego 2017r.

Z poważaniem

Tomasz TRELA

Do wiadomości:

- Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny
- a/a.