



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r.

GKom. IX. 00571/ 49 /2009

Pan
Dariusz Joński
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Szanowny Panie Radny

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego dotyczącą zakończenia prac wodociągowych wykonywanych na ulicy Marii Skłodowskiej - Curie oraz ulicy Gdańskiej, przekazuję następujące wyjaśnienia:

Właściwa organizacja ruchu na ulicy Marii Skłodowskiej - Curie została przywrócona w dniu 14 listopada 2009 r., natomiast odtworzenie nawierzchni po tymczasowym wodociągu zasilającym na skrzyżowaniu z ulicą Gdańską wykonano w dniu 26 listopada 2009 r.

Odtworzenie nawierzchni w ulicy Gdańskiej zostało wykonane w dniach 17 - 18 października 2009 r., natomiast ubytki w asfalcie po wodociągach tymczasowych były sukcesywnie uzupełniane do dnia 21 listopada 2009 r.

W trakcie modernizacji wodociągu w ulicy konieczne jest zasilanie odbiorców z wodociągu tymczasowego. Jego przebieg narzucają najbliższe hydranty na działającej sieci w ulicach sąsiednich. Bardzo często niezbędne jest przeprowadzenie wodociągu tymczasowego przez jezdnię. W tym celu wykonuje się nacięcia w asfalcie, w których układa się wodociąg.

Technologia modernizacji wodociągu oraz procedura włączania odbiorców do zmodernizowanego wodociągu wymaga czasu. Po wykonaniu modernizacji i pozytywnym wyniku próby ciśnienia wykonawca przystępuje do zasypywania wykopów z zagęszczeniem gruntu, a następnie do odtworzenia nawierzchni. Priorytetem jest likwidacja utrudnień komunikacyjnych. Przed przełączeniem odbiorców do zmodernizowanego wodociągu należy przeprowadzić następujące czynności:

- a) płukanie wodociągu - 1,2 dni,
- b) dezynfekcja - 2 dni,
- c) ponowne płukanie - 1,2 dni,
- d) badanie bakteriologiczne przez Sanepid - około 1,5 tygodnia,
- e) przełączenie odbiorców wykonywane przez Spółkę ZWiK - do 10 przyłączy dziennie.

W przypadku braku pozytywnego wykonania próby bakteriologicznej czynności wymienione w literze c oraz d należy powtarzać do skutku. Wodociągi prowizoryczne można zlikwidować dopiero po przełączeniu wszystkich odbiorców wody do zmodernizowanego wodociągu. W związku z tym następuje rozbieżność w czasie pomiędzy likwidacją utrudnień na drodze związanych bezpośrednio z robotami wodociągowymi, a naprawą nawierzchni po tymczasowych wodociągach zasilających.

Z powrotem

WICEPREZYDENT MIASTA



Mirosław WIECZOREK

do wiadomości:

- Biuro Rady Miejskiej w Łodzi,
- Wydział Organizacji i Kadr.