



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

ZDiT-DO.0521.80.2012

Łódź, dnia 2 października 2012 r.



**Pani  
Marta Grzeszczyk  
Radna  
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Panią Radną w okresie międzysesyjnym w dniu 19 września 2012 r. w sprawie awarii oświetlenia ulic na osiedlu Retkinia, które miało miejsce w godzinach wieczornych w dniu 10 września br., na podstawie informacji uzyskanych od konserwatora oświetlenia drogowego – firmy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto potwierdzam, iż w tym dniu w godzinach od 22:30 do 23:20 w rejonie ulic Wyszyńskiego, Retkińskiej, Kusocińskiego i Bandurskiego wystąpiła awaria zasilania oświetlenia drogowego. Jednocześnie wyjaśniam, że przerwa w dostawie elektryczności nie dotyczyła jedynie oświetlenia – obejmowała swym zakresem całą elektroenergetyczną sieć rozdzielczą w tym rejonie miasta. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta UMŁ po odebraniu zgłoszenia o awarii oświetlenia zawiadomiło niezwłocznie Wydział Oświetlenia Ulic firmy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, który był już w trakcie jej usuwania.

Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w tego rodzaju przypadkach mają na celu doprowadzenie do jak najszybszego usunięcia awarii. Niemniej w przypadku braku oświetlenia przez dłuższy czas i na większym obszarze procedura przewiduje powiadomienie Dyżurnego Straży Miejskiej oraz Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Policji. Wówczas decyzją ww. służb dodatkowe patrole są wysyłane w rejony, gdzie sytuacja ta może mieć wpływ na wzrost przestępczości.

Odnosnie miejskiego monitoringu skrzyżowań informuję, iż nie jest on zasilany z sieci energetycznej oświetlenia drogowego, a czerpie energię z obwodów urządzeń sterujących sygnalizacją świetlną, które posiadają własne przyłącza energetyczne. Kamery monitoringu będące we władaniu ZDiT mają na celu obserwowanie ruchu drogowego i nie są wyposażone

w urządzenia podtrzymujące zasilanie typu UPS, w przeciwieństwie do kamer należących do Straży Miejskiej w Łodzi, których celem jest kontrola bezpieczeństwa. Na wskazanym skrzyżowaniu nie są zainstalowane kamery kierowane przez ZDiT.

  
**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**  
  
**Radosław ŚTEPIEŃ**

Do wiadomości:

- 1) Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjny  
w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ
- 3) Straż Miejska w Łodzi
- 4) Wydział Zarządzania Kryzysowego  
w Departamencie Prezydenta UMŁ
- 5) a/a