



PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Łódź, dnia 24 lipca 2012 r.

ZDiT-DO.0521.51.2012

**Pan  
Czesław Telatycki  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 13 lipca 2012 r., w sprawie ustawienia słupków uniemożliwiających parkowanie wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 99 przy ul. Sienkiewicza 108 pragnę wyjaśnić, że informacje jakie zostały udzielone Panu Radnemu były przygotowane przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Łodzi) i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Łodzi). W wyniku konsultacji ustalono, że plan ewakuacyjny i przeciwpożarowy jednostki zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 108 jest dokumentem wewnętrznym, niezatwierdzanym przez Państwową Straż Pożarną. Natomiast jednostką opiniującą i wskazującą przebieg dróg pożarowych jest właściwa miejscowo jednostka Straży Pożarnej.


Po analizie przedstawionej sytuacji okazało się, iż obiekt przy ul. Sienkiewicza 108 nie posiada żadnej drogi pożarowej spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w *sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych*. Nie można za taką uważać wjazdu od ul. Tylnej ponieważ jest on nieutwardzony. Zgodnie z § 13 ust. 4 ww. rozporządzenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Z uzyskanych informacji wynika, iż właściciel obiektu lub osoba zarządzająca nie zgłosiła się do Straży Pożarnej celem wyznaczenia drogi pożarowej.



Informuję, iż postulat Pana Radnego dotyczący ustawienia słupków w ww. lokalizacji został przedstawiony Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka ta uznała, iż wskazanym jest aby chodnik wzdłuż ul. Sienkiewicza traktować jako drogę pożarową, a co za tym idzie nie lokalizować na nim fizycznych separatorów.



**PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**



**Marek CIEŚLAK**

Do wiadomości:

- 1/ Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- 2/ Straż Miejska w Łodzi,
- 3/ Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 2  
ul. Sienkiewicza 137/139  
90-302 Łódź,
- 4/ Wydział Organizacyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ,
- 5/ aa.