


KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONEGO PROJEKTU DO ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019/2020

(wypełnia merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Miasta Łodzi/miejska jednostka organizacyjna)



	Numer identyfikacyjny projektu (tzw. ID)	G155WI
Nazwa komórki merytorycznej	Zarząd Inwestycji Miejskich	
Nazwa projektu	Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Wiskitno	

ANALIZA FORMALNA

ZAKRES	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
Złożony projekt należy do zakresu zadań własnych gminy albo powiatu	x		
Złożony projekt jest zgodny z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki ma odniesienie do lokalizacji złożonego projektu)	x		
Projekt złożony w ŁBO 2019/2020 jest zgodny z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1-7, 9-11, 13-14 uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2646). Jeżeli nie, proszę wskazać zapisy, których projekt nie spełnia.	x		
Pozytywna opinia <u>Biura Inżyniera Miasta</u> dla złożonego projektu (dotyczy projektów obejmujących zmianę organizacji ruchu na drogach publicznych – w takich przypadkach, niezależnie od opinii BIM, dla wykonania zadania konieczne jest zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem)			x
Projekt możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (§2 ust. 2 pkt. 8 uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2646)		x	
Inne uwagi			

KOSZTY UTRZYMANIA

Czy wykonany projekt będzie generował w ciągu dwóch lat od ewentualnej realizacji (np. utrzymanie, bieżące naprawy, itp.) koszty wyższe niż 30% wartości projektu? Jeśli tak, proszę wpisać wysokość przewidywanych kosztów eksploatacji (zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 12 uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2646)

Bieżące utrzymanie – wg potrzeb.

OPINIE I UZGODNIENIA

Opinie i uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi (np. z *Biurem Inżyniera Miasta, Biurem Strategii Miasta, Biurem Architekta Miasta, Biurem ds. Rewitalizacji, Miejską Pracownią Urbanistyczną, Wydziałem Zbywania i Nabywania Nieruchomości, Wydziałem Dysponowania Mieniem*) lub innymi instytucjami (np. z *Policją*) dotyczące możliwości realizowania projektu, dotyczy sytuacji, w których realizacja projektu może kolidować z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczącymi tego terenu lub budynku

Opinia ZDiT: Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Kalinowskiego i Kolumny zniweluje uciążliwość mieszkańców przed zalewaniem posesji przez wody opadowe i roztopowe. Budowa przebiegać miałaaby na działkach nr 91/1 obręb G-55 własność Łódź – Miasto na prawach powiatu zarządzający ZDiT oraz na działce nr 126/1 własność i władanie Gmina Łódź – ZdiT.

SZACUNKOWE KOSZTY

Składowe części projektu	Koszty szacunkowe brutto [w zł]
Koszt realizacji (projekt +wykonawstwo)	1 800 000,00 zł
ŁĄCZNIE:	1 800 000,00 zł

TECHNICZNA MOŻLIWOŚĆ I CELOWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU

Opinia o technicznej wykonalności i celowości realizacji złożonego projektu w tym w kontekście ustawowych wymogów w zakresie gospodarności

Opinia techniczna odnośnie wykonalności i celowości budowy kanalizacji deszczowej w zakresie wskazanym we wniosku G155WI jest negatywna. Budowa tylko kanału deszczowego bez odwodnienia oraz odpowiednio zaprojektowanej niwelety jezdni nie spowoduje prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. Inwestycja powinna obejmować przebudowę ul. Kalinowskiego na odcinku od ul. Kolumny do posesji nr 3 oraz ul. Kolumny na odcinku od ul. Kalinowskiego do posesji nr 344 (zgodnie złącznikiem mapowym dołączonym do wniosku G155WI) wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnieniem.

OPINIA KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM

(w tym opis ewentualnych okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego projektu oraz inne uwagi istotne dla możliwości realizacji złożonego projektu)

OPINIA DLA ZŁOŻONEGO PROJEKTU	
POZYTYWNA	
NEGATYWNA	X

UZASADNIENIE OPINII
<p>Zarząd Inwestycji Miejskich i Zarząd Dróg i Transportu opiniują negatywnie złożony projekt do BO, ponieważ:</p> <p>1/ Zgodnie z rozdział 2 § 2 punkt 2 w ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty :</p> <ul style="list-style-type: none">• Ppkt. 8) których realizacja jest obiektywnie niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego <p>Opinia techniczna odnośnie wykonalności i celowości budowy kanalizacji deszczowej w zakresie wskazanym we wniosku G155WI jest negatywna. Budowa tylko kanału deszczowego bez odwodnienia oraz odpowiednio zaprojektowanej niwelety jezdni nie spowoduje prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. Inwestycja powinna obejmować przebudowę ul. Kalinowskiego na odcinku od ul. Kolumny do posesji nr 3 oraz ul. Kolumny na odcinku od ul. Kalinowskiego do posesji nr 344 (zgodnie złącznikiem mapowym dołączonym do wniosku G155WI) wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnieniem. Obecnie w omawianym rejonie brak jest kanalizacji deszczowej, która mogłaby służyć jako odbiornik wód opadowych z przedmiotowego rejonu. W pierwszej kolejności należy opracować kompleksową dokumentację projektową na przebudowę ulic Kolumny i Kalinowskiego wraz z odwodnieniem. Elementem projektu drogowego powinna być opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z omawianego rejonu. Ponieważ w omawianym rejonie brak jest kanalizacji deszczowej, odwodnienie będzie możliwe za pomocą rozwiązań systemowych, opierających się na wprowadzeniu wody do gruntu. Takie rozwiązanie wymaga wykonania operatu wodnoprawnego, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do gruntu. Obecnie czas oczekiwania na decyzje wodnoprawną wynosi min. 6 miesięcy (przykład: ul. Łodzianka, mur oporowy w rejonie ul. Zgierskiej, drenaż w ul. Zygmunta).</p> <p>Czas niezbędny na opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji wodnoprawnej oraz na realizację to około 2 lat. Wskazany koszt realizacji zadania przez Wykonawcę tj 557 000,00 zł jest nie wystarczający.</p> <p>Szacowany koszt inwestycji to 1 800 000,00 zł. Kwota ta przekracza środki przeznaczone dla osiedla Wiskito na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019/2020.</p> <p>W związku z powyższym rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest negatywna.</p>

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź (7)	ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Inwestycji Liniowych ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
pieczęć komórki organizacyjnej UML /miejskiej jednostki organizacyjnej	pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej UML/miejskiej jednostki organizacyjnej

Imię i nazwisko oraz numer telefonu do osoby sporządzającej kartę analizy:	Ewa Korbus, 42 638 49 23
---	--------------------------

Łódź, dnia 13.08.2019

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji
INSPEKTOR
Ewa Korbus

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych
NAZELNIK
Marcin Sośnierz